飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 12240688　(1/1)
令和06年11月29日

上松町役場 建設水道課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和06年11月13日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春

採水日時	令和06年11月13日 10:00	(前日) 晴	(当日) 晴
採水場所	野尻徳原飲料水供給		
採水地点	野尻徳原水源		
採水者	飯田貴	(所属) 一財)中部公衆医学研究所	
種別	原水	(気温) 9.3 ℃	(水温) 9.9 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)＊	0.00005mg/L以下(目標値)	0.000005未満 mg/L	
	― 以下余白 ―			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。