飲料水　水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11240493　(1/1)
令和06年12月26日

上松町役場 建設水道課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町６丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　西澤　良斉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和06年12月11日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　松村千春
検査担当者　松村千春, 佐々木俊司

採水日時	令和06年12月11日 11:33　(前日)　(当日) 晴
採水場所	焼笹巾ノ津飲料水供給施設
採水地点	焼笹巾ノ津給水栓
採水者	佐々木俊司　(所属) 一財)中部公衆医学研究所
種別	給水　(気温) 6.3 ℃　(水温) 11.8 ℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.004 mg/L	適合
4	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
5	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.25 mg/L	適合
6	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
7	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.031 mg/L	適合
8	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.016 mg/L	適合
9	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
10	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
11	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.033 mg/L	適合
12	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.025 mg/L	適合
13	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.0020 mg/L	適合
14	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
15	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
16	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.2 mg/L	適合
17	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.6 mg/L	適合
18	ｐＨ値	5.8－8.6	7.2	適合
19	味	異常でないこと	異常なし	適合
20	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
21	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
22	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	－以下余白－			

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。